

2020-07-05 : تاريخ الطباعة :
AM 7:32 : وقت الطباعة :
PAC20006153 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الأندلس العالمية لمواد البناء

رقم السجل التجاري : 26828

رقم الرخصة التجارية : 1910

رقم قيد المنشأة : 10-2133-01

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Gap Seals, Penetration seals, Smoke seals, Fire pillows, Putty, Wraps, sealants etc.

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2020-07-02 تاريخ الإنتهاء : 2022-07-02

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني





التاريخ : 2020-07-05 : DATE
رقم الطلب : PAC20006153 : PERMIT #

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| PRODUCT | Gap Seals, Penetration seals, Smoke seals, Fire pillows, Putty, Wraps, sealants etc. | منتج |
| PRODUCT APPLICATION | Fire Rated and Retardant materials | تصنيف المعدة |
| APPLICANT / P.O BOX | الاندلس العالمي لمواد البناء | مقدم الطلب |
| MANUFACTURER / LOCATION | DEN BRAVEN BENELUX B.V. / NETHERLANDS | الشركة المصنعة / بلد الصنع |

الوصف

الموديل

| | | |
|--|---------|---------------------------|
| Zwaluw FP Acrylic Sealant Linear Joint Sealing Systems for the Fire Protection of Movement Joints within walls, Refer to Approval Matrix as indicated in Certifire Cert. No. CF 5603 for the detailed scope given which shows the thickness, width and reference for Zwaluw FP Acrylic Sealant Joint Sealing System required to provide Fire Resistance Periods of up to 240 minutes for Wall Constructions. | | ZWALUW FP ACRYLIC SEALANT |
| 3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL | CF 5603 | CERTIFIRE - WARRINGTON |
| RECOMMENDATIONS | | التوصيات |

STANDARD: BS EN 1366-4: 2006

NOTE: This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 5000 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

