

2020-07-02 : تاريخ الطباعة :  
AM 10:52 : وقت الطباعة :  
PAC20006154 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

### شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الأندلس العالمية لمواد البناء

رقم السجل التجاري : 26828

رقم الرخصة التجارية : 1910

رقم قيد المنشأة : 10-2133-01

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Gap Seals, Penetration seals, Smoke seals, Fire pillows, Putty, Wraps, sealants etc.

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

### ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2020-07-02 تاريخ الإنتهاء : 2022-07-02

مدير ادارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2020-07-02 : التاريخ  
PERMIT # PAC20006154 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

### TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Gap Seals, Penetration seals, Smoke seals, Fire pillows, Putty, Wraps, sealants etc.	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاندلس العالمي لمواد البناء	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	DEN BRAVEN BENELUX B.V. / NETHERLANDS	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Zwaluw FP Hybrid Sealant Linear Joint Sealing Systems for the Fire Protection of Movement Joints within Walls, Refer to Approval Matrix as indicated in Certifire Cert. No. CF 5604 for the detailed scope given which shows the thickness, width and reference for Zwaluw FP Hybrid Sealant Joint Sealing System required to provide Fire Resistance period of up to 240 minutes for Wall Constructions.		ZWALUW FP HYBRID SEALANT
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	CF 5604	CERTIFIRE - WARRINGTON
RECOMMENDATIONS		التوصيات

STANDARD: BS EN 1366-4: 2006

NOTE: This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 5000 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني

مدير ادارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

